

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

Tlf.: +45 45 46 58 00
Web: wexoe.dk
Email: wexoe@wexoe.dk

02 juni 2020

BRH70 serie:

BR70130:

Installationskanaler skal være brandhæmmende, selvslukkende og må ikke udvikle giftige gasser.

Kanalen skal være udført i kunststof i størrelsen 68 x 130 mm med C-profil i bunden for montage af kontaktmateriel.

Låget skal være 100 mm høj.

Installationskanal bund og låg skal være i farven perlevid.


Kanal skal leveres med afdækningsfolie.

Installationskanalerne skal udføres med 2/3 spor.

Der skal anvendes originale formstykker, samlinger, vægafdækning, endeplader mv.

Disse skal ligeledes være i kunststof, farven skal være samme farve som kanalen.

Kanalen og tilbehør skal overholde RoHS direktivet og EN50085-2-1.



BR70170:

Installationskanaler skal være brandhæmmende, selvslukkende og må ikke udvikle giftige gasser.

Kanalen skal være udført i kunststof i størrelsen 68 x 170 mm med C-profil i bunden for montage af kontaktmateriel.

Låget skal være 120 mm høj.

Installationskanal bund og låg skal være i farven perlevid.


Kanal skal leveres med afdækningsfolie.

Installationskanalerne skal udføres med 2/3 spor.

Der skal anvendes originale formstykker, samlinger, vægafdækning, endeplader mv.

Disse skal ligeledes være i kunststof, farven skal være samme farve som kanalen.

Kanalen og tilbehør skal overholde RoHS direktivet og EN50085-2-1.

**Udbudsbeskrivelser**

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.wexoe.dk