

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

Tlf.: +45 45 46 58 00
Web: wexoe.dk
Email: wexoe@wexoe.dk

02 juni 2020

BRHP serie:

Installationskanaler skal være halogenfri, brandhæmmende, selvslukkende og må ikke udvikle giftige gasser.

Kanalen skal være udført i halogenfri kunststof i størrelsen 65 x 100/130/170 mm med mulighed for frontmontage af kontaktmateriel.

Låget skal være 80 mm høj.

Installationskanal bund og låg skal være i farven RAL 9010.


Kanal skal leveres med afdækningsfolie.

Installationskanalerne skal udføres med 2/3 spor.

Der skal anvendes originale formstykker, samlinger, vægafdækning, endeplader mv.

Disse skal ligeledes være i kunststof, farven skal være samme farve som kanalerne.

Kanalerne og tilbehør skal overholde RoHS direktivet og EN50085-2-1.



Udbudsbeskrivelser

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.wexoe.dk