

08 juni 2020

Hager:**gamma serie:****Beskrivelse**

Tavler til anvendelse som fordelingstaver skal være opbygget med DIN-skinne, samt jordplint til montering i top eller bund.

Opmærkningsfelt og sammenbygning beslag skal være en integreret del af tavlen.

Skal kunne leveres i 13 eller 18 moduler bredde opbygning, i 1 til 4 rækkers højde opbygning

DIN skinner

Disse skal være udført med endestop samt indbyrdes afstand på 125mm i 2 eller derover rækkers versioners.

Skal kunne aftages ved hjælp af snap-teknik

Kapsling

Anvendte tavler skal have en kapslingsklasse på IP30 samt være klasse II/dobbeltisoleret.

Mulighed for tætsluttende låge i klar eller hvid udførelse, der hæver kapslingsklassen til IP40.

Materiale

Skal være udført i selvslukkende materiale og godkendt i henhold til 850 grader glødetrådstest.

Halogenindhold skal være lavt, under 1%

Farver

Leveres i RAL farve, udført i polystyrol:
9010 hvid

Udbudsbeskrivelser

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til

www.wexoe.dk