

Wexøe A/S  
Lejrvej 31  
3500 Værløse

Tlf.: +45 45 46 58 00  
Web: wexoe.dk  
Email: wexoe@wexoe.dk

10 juni 2020

## **Kaiser:**

### **ECON serie:**

#### **Beskrivelse**

Dåser til afbrydermateriel af europæisk standard, skal være udført ifølge EN60670-1, med center/center mål i kombination på 71mm, samt 60mm opspændingsmål af indsatse.

Skruer til fastgørelse af dåse såvel som indsatse, skal være af typen PZ1 +/-

#### **Trækaflastning**

Denne skal være integreret i dåsens opbygning, og kunne modstå et træk på 2 kg, i den bygningsretning dåsen er installeret i, i henhold til NYM

#### **Kapsling**

Dåser skal være udført som lufttætte, og kunne opretholdes i kombinationer.

Anvendte dåser skal have en minimums kapslingsklasse på IP30, i visse tilfælde IP40

#### **Materiale**

Skal være udført og godkendt i henhold til 850 grader glødetrådstest.

Halogenholdigt eller halogenfrit

Overholde RoHS direktiv

## **Udbudsbeskrivelser**

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til

[www.wexoe.dk](http://www.wexoe.dk)