Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

Tlf.: +45 45 46 58 00
Web: wexoe.dk
Email: wexoe@wexoe.dk

16 september 2024

Drift & vedligeholdelse af Steinel højfrekvente og passive infrarøde indendørs sensorer:

Infrarøde sensorer.

Snavs kan påvirke sensorens funktion, og sensorens linse skal derfor holdes ren. Til rengøring anvendes en fugtig, hårdt opvredet klud. Anvend vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Undgå at trykke hårdt på linsen. Er linsen eller andre dele af sensoren defekt, skal den udskiftes.

Højfrekvente sensorer.

Snavs kan påvirke sensorens funktion, Til rengøring anvendes en fugtig, hårdt opvredet klud. Anvend vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Er dele af sensoren defekt, skal den udskiftes.

www.wexoe.dk